



ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/52/ΕΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
Τμήμα Α'

ΠΡΟΣ: ΔΕΗ Α.Ε.
Διεύθυνση Εκμετάλλευσης
Λιγνιτικών Μονάδων (ΔΕΛΜ)
Σολωμού 41,10682 Αθήνα

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
 Ταχ. Κώδικας: 114 73, Αθήνα
 Πληροφορίες: Α. Τσακιράκη
 Τηλέφωνο : 2106417813
 EMAIL: a.tsakiraki@prv.ypeka.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Μελέτης πρόδρομων εργασιών καθαίρεσης και απομάκρυνσης μέρους εγκατεστημένου εξοπλισμού και κτηριακών εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου της ΔΕΗ ΑΕ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Νόμο 998/79 (ΦΕΚ 289 Α) "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας" όπως τροποποιημένος ισχύει.
2. Το Νόμο 1650/86 (ΦΕΚ 160Α'/86). "Για την προστασία του περιβάλλοντος" όπως τροποποιημένος ισχύει.
3. Το Νόμο 2543/97 (ΦΕΚ 249 Α) "Κύρωση της Σύμβασης για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακά πλαίσια"
4. Το Νόμο 3010/02 (ΦΕΚ 91Α'/02) "Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις" όπως τροποποιημένος ισχύει.
5. Το Νόμο 3199/03 (ΦΕΚ 280 Α) "Προστασία και διαχείριση υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000" όπως τροποποιημένος ισχύει.
6. Το Νόμο 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης" όπως τροποποιημένος ισχύει.
7. Το Νόμο 3937/11 (ΦΕΚ 60 Α) "Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις"
8. Το Νόμο 4014/11 (ΦΕΚ 209 Α) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος" όπως τροποποιημένος ισχύει.

9. Το Νόμο 4030/11 (ΦΕΚ 249 Α) "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις" όπως τροποποιημένος ισχύει
10. Το Νόμο 4533/18 (ΦΕΚ 75 Α) "Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις"
11. Το Νόμο 4622/19 (ΦΕΚ 133 Α) "Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης"
12. Το Νόμο 4635/19 (ΦΕΚ 167 Α) "Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις"
13. Το Νόμο 4643/19 (ΦΕΚ 193 Α) "Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των ΑΠΕ και λοιπές διατάξεις"
14. Το Νόμο 4685/20 (ΦΕΚ 92 Α) "Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις"
15. Το Νόμο 4759/20 (ΦΕΚ 245 Α) "Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις"
16. Το Νόμο 4858/21 (ΦΕΚ 220 Α) "Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς"
17. Το Νόμο 4819/21 (ΦΕΚ 129 Α) "Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων-Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30^{ης} Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές -πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.
18. Το Νόμο 4872/21 (ΦΕΚ 247 Α) "Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση , ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις"
19. Το Νόμο 4796/21 (ΦΕΚ 63 Α) "Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα, άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες διατάξεις"
20. Το Νόμο 4936/22 (ΦΕΚ 105 Α) "Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος"
21. Το Νόμο 4964/22 (ΦΕΚ 150 Α) "Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος, και λοιπές διατάξεις"
22. Το Νόμο 5010/23 (ΦΕΚ 8 Α) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τη μείωση της οξίνισης, του ευτροφισμού και του όζοντος σε επίπεδο εδάφους, στη Σύμβαση του 1979 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη «σχετικά με τη διασυννοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλη απόσταση» που κυρώθηκε με τον ν.1374/1983 και των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου που υιοθετήθηκαν από τη Σύνοδο των συμβαλλομένων στη Σύμβαση Μερών, με τις Αποφάσεις 2012/1 και 2012/2"
23. Το Π.Δ. 132/17 (ΦΕΚ 160 Α) "Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας".
24. Το Π.Δ. 84/19 (ΦΕΚ 84 Α) "Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαιών Διοικητικών Τομέων Υπουργείων".
25. Το Π.Δ. 63/20 (ΦΕΚ 156 Α) "Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων".

26. Το Π.Δ. 6/22 (ΦΕΚ 17 Α) "Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων "
27. Το ΠΔ 77/23 (ΦΕΚ 130 Α) "Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων-Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευομένων φορέων"
28. Το ΠΔ 27/25 (ΦΕΚ 44 Α) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργού και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης"
29. Την υπ' αρ. 39/31-8-20 (ΦΕΚ 185 Α) Π.Υ.Σ. "Εγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)"
30. Την υπ' αρ. 3/2024 (ΦΕΚ 6983 Β) Απόφαση Κυβερνητικού Συμβουλίου "Κύρωση του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα"
31. Την υπ' αρ. 23/15-6-24 (ΦΕΚ 111 Α) ΠΥΣ "Εγκριση της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (ΕΛ 09)".
32. Την υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/37371/2512/2015 (ΦΕΚ 1660 Β) Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού ΠΕΝ "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νικόλαο Τσάφο"
33. Την υπ' αρ. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση "Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12^{ης} Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αρ. 19396/1546/199 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων» (ΦΕΚ 604 Β)" όπως τροποποιημένη ισχύει
34. Την υπ' αρ. 36060/1155/Ε103/2013 (ΦΕΚ 1450 Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση "Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ "περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
35. Την υπ' αρ. 1649/45/14 (ΦΕΚ 45 Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση "Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/12 (ΦΕΚ Α 21) σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/11 (Α 209) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας".
36. Την υπ' αρ. οικ 30651/14 (ΦΕΚ 1817 Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση "Εξειδίκευση των προδιαγραφών, του τρόπου παροχής και συντήρησης, των διαδικασιών και αδειών ηλεκτρονικής πρόσβασης και εισαγωγής πληροφοριών καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την οργάνωση, υλοποίηση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παράγραφος 5 του Ν. 4014/2011" (ΦΕΚ Α 209).
37. Την υπ' αρ. 62952/5384/16 (ΦΕΚ 4326 Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση "Εγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015"
38. Την υπ' αρ. 61489/5303/16 (ΦΕΚ 4151 Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση "Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας".
39. Την υπ' αρ. πρ. 50743/2017 (ΦΕΚ 4432/Β/15-12-2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000».

40. Την υπ' αρ. οικ 1915/18 (ΦΕΚ 304 Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση "Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 48963/2012 (Β 2703) κοινής υπουργικής απόφασης, υπ' αριθμ. 167563/2013 (Β 964) κοινής υπουργικής απόφασης και υπ' αριθμ. 170225/2014 (Β 135) υπουργικής απόφασης, που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του ν. 4014/2011 (Α 209), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ " για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον " του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014".
41. Την υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/171185/1069/22 (ΦΕΚ 841 Β) Υπουργική Απόφαση "Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχέα ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 κατάταξη Δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209 Α/2011), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Β 2471)" όπως τροποποιημένη ισχύει.
42. Την υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/113774/3619/22 (ΦΕΚ 5707 Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση "Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή Υφυπουργού» των Υφυπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά λόγο αρμοδιότητας, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων"
43. Την υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/54740/745/2025 (ΦΕΚ 2527 Β) Υπουργική Απόφαση " Έγκριση της 1^{ης} Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (ΕΛ 09) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
44. Την υπ' αρ. πρ. οικ 153914/2-12-2015 (ΑΔΑ: 7ΔΨ14653Π8-8Ο2) Εγκύκλιο ΥΠΕΝ "Εφαρμογή του άρθρου 18 της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/13 (ΦΕΚ 1450 Β) σχετικά με την υποχρέωση υποβολής βασικής έκθεσης".
45. Την υπ' αρ. πρ. 59/7-2-20 (ΑΔΑ: Ω5Α146ΜΓΨ7-Δ1Ε) Εγκύκλιο Υπουργού Επικρατείας "Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων"
46. Την Οδηγία 2014/52/ΕΕ " για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον " του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014".
47. Την Απόφαση 2006/213/ΕΚ της 19^{ης} Ιουλίου 2006, σχετικά με την έγκριση του καταλόγου των τόπων κοινοτικής σημασίας για τη μεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή
48. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9^{ης} Μαρτίου 2011 "για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου"
49. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20^{ης} Νοεμβρίου 2013 για την ανακύκλωση πλοίων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και της οδηγίας 2009/16/ΕΚ .
50. Την Απόφαση 2014/955/ΕΕ της Επιτροπής "για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ όσον αφορά τον κατάλογο των αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου"
51. Την Οδηγία (ΕΕ) 2024/1785 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24^{ης} Απριλίου 2024 "για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) και της οδηγίας 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων"
52. Το υπ' αρ. Ref. Ares (2016) 6914779 – 12/12/2016 Πρωτόκολλο της ΕΕ "για τη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων"

53. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/2196/165/10-01-2019 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας "Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το υδροδοτικό σύστημα των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας από τον Ταμιευτήρα Πολυφύτου και αντικατάσταση, ενοποίηση και κωδικοποίηση των υπ' αρ. 84978/24.12.2002 ΚΥΑ ΕΠΟ του έργου «Νέος αγωγός για την ύδρευση ΑΗΣ Καρδιάς και Αγ. Δημητρίου από τον ταμιευτήρα Πολυφύτου», όπως αυτή ανανεώθηκε με την υπ. αρ. 165216/28.1.2013 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ και υπ' αρ. 212699/19.4.2013 ΥΑ ΕΠΟ του έργου «Υδροδότηση ΑΗΣ Αμυνταίου και Πτολεμαΐδας από Δεξαμενές Δρεπάνου 110.000m³ & 30.000m³»" (ΑΔΑ: 65ΚΡ4653Π8-Η69)
54. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/31067/2086/31-03-2022 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ολοκλήρωσης κατασκευών και λειτουργίας του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου της ΔΕΗ ΑΕ στο Νομό Κοζάνης» (ΑΔΑ: Ψ9304653Π8-823)
55. Την υπ' αρ. πρωτ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/18894/1245/20-02-2024 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας " Έγκριση Περιβαλλοντικών για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων λιγνίτη του λιγνιτωρυχείου «ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ», μετά την αναπροσαρμογή της βάσει της απολιγνιτοποίησης και μετά των απαραίτητων εγκαταστάσεων επιφανείας κ' επεξεργασίας για την υλοποίηση του έργου, σε χώρο συνολικής έκτασης 147.925.860 τ.μ. , σε περιοχή του Δήμου Πτολεμαΐδας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την "ΔΕΗ ΑΕ"» (ΑΔΑ: 9Ν3Φ4653Π8-767)
56. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/147263/2963/30-12-2025 (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/147267/9678/30-12-2025) Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας "Τροποποίηση της υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/124145/7794/27-12-2021 Απόφασης "Έγκριση αιτημάτων υπαγωγής των ΑΗΣ Αθρινόλακκου (Μονάδες Ι-ΙΙ) Μελίτης (Μονάδα Ι), Μεγαλόπολης (Μονάδα ΙV), Αγίου Δημητρίου (Μονάδες Ι-ΙΙ, ΙΙΙ-ΙV, V) της ΔΕΗ ΑΕ και των θυγατρικών της στις διατάξεις των άρθρων 12.4 και 27.1 της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ Β 1450) όπως ισχύει" όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. πρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/122340/8040/14-12-2022 Απόφαση" (ΑΔΑ: ΨΙΡΘ4653Π8-780)
57. Την Απόφαση 70879/5680/2014/15 Απριλίου 2015 της Δ/νσης Υδάτων της Α.Δ. Ηπείρου – Δ.Μακεδονίας "Χορήγηση ενιαίας άδειας χρήσης νερού – εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, για το έργο «Υδροδότηση των ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Καρδιάς, Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου από τον ταμιευτήρα Πολυφύτου» που βρίσκεται στο Υ.Δ. Δυτικής Μακεδονίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με δικαιούχο χρήσης νερού, την ΔΕΗ ΑΕ" (ΑΔΑ:ΩΥΧΤΟΠ1Γ-Σ29)
58. Το υπ' αρ. πρ. ΥΠΕΝ/Γρ ΕΓΣΕΕ/31009/685/23-5-2018 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και ελεγκτών ΥΠΕΝ "Περιβαλλοντική επιθεώρηση νέων έργων κατά τη φάση κατασκευής τους...."
59. Την Βασική Εκθεση του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου (παράρτημα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εγκρίθηκε με την Απόφαση του εδαφίου 54 του προοιμίου της παρούσας)
60. Το υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/132754/8683/25-11-2025 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΝ "Αναθεωρημένη Μελέτη Επαναχωροθέτησης των Σταθμών Μέτρησης Ποιότητας της Ατμόσφαιρας (ΣΜΠΑ) της ΔΕΗ ΑΕ στο Βόρειο Σύστημα"
61. Το υπ' αρ. πρωτ. ΔΕΛΜ/Ε.Κ./59729/1239/5-6-2026 (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/67184/4594/16-6-2026) έγγραφο της ΔΕΗ ΑΕ "Λειτουργία Μονάδων ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου" με το οποίο δηλώνει, μεταξύ άλλων, την οριστική παύση λειτουργίας (16/5/2026) των Μονάδων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
62. Το υπ' αρ. πρωτ. ΔΕΛΜ/Ε.Κ./70436/1512/3-7-2026 (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/76697/5280/6-7-2026) έγγραφο της ΔΕΗ ΑΕ "Καθαίρεση και απομάκρυνση μέρους του εγκατεστημένου εξοπλισμού και των κτηριακών του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου " με συνημμένη Μελέτη
63. Το από 7/8/2026 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΔΕΗ ΑΕ (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/91513/6437/10-8-2026) με συνημμένες, μεταξύ άλλων, αιτήσεις της προς ΡΑΕΕΥ και ΑΔΜΗΕ για την οριστική απόσυρση των μονάδων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Αποφασίζουμε

Την Έγκριση της Μελέτης πρόδρομων εργασιών και απομάκρυνσης μέρους εγκατεστημένου εξοπλισμού και κτηριακών εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου ως ακολούθως:

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Επωνυμία:	Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Α.Ε. ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Εδρα:	ΔΕΗ Α.Ε. / Χαλκοκονδύλη 30, 10432 Αθήνα
Διεύθυνση Εργοστασίου:	13 ^ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης-Θεσσαλονίκης
Είδος Δραστηριότητας:	Γεωγραφικές Συντεταγμένες ΑΗΣ: Χ (ΕΓΣΑ 87): 324.114 Ψ (ΕΓΣΑ 87): 4.473.050 Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κυρίως από καύση λιγνίτη Κατάταξη βάσει της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/22 (ΦΕΚ 841 Β) όπως ισχύει 9 ^η Ομάδα α/α 1, Υποκατηγορία Α1
Ισχύς Μονάδων:	Μονάδα Ι : 300 ΜWe Μονάδα ΙΙ : 300 ΜWe Μονάδα ΙΙΙ: 310 ΜWe με δυνατότητα παροχής θερμικής ενέργειας 67 ΜWth Μονάδα ΙV: 300 ΜWe με δυνατότητα παροχής θερμικής ενέργειας 67 ΜWth Μονάδα V : 375 ΜWe με δυνατότητα παροχής θερμικής ενέργειας 70 ΜWth
Τοπογραφικό διάγραμμα:	ΓΔ-ΠΕ-01

Β. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V

Η συνολική έκταση του γηπέδου του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου είναι 1.416.582,61 τμ. Η έκταση των χώρων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων είναι 548.360 τμ εντός του γηπέδου του ΑΗΣ.

B1 Κτηριακές εγκαταστάσεις και μεταλλικές κατασκευές προς κατεδάφιση/αποξήλωση του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

- Πέντε Πύργοι Ψύξεως Μονάδων I, II, III, IV, V
- Τέσσερα κτήρια Αμμόφιλτρων Ψυκτικού Νερού Μονάδων I,II,III, IV
- Τρεις οικίσκοι εξοπλισμού και τεχνικών υπηρεσιών Πύργων Ψύξης
- Ένα κτήριο ρυθμιστικής βάννας νερού
- Τρεις αποθήκες (χημείου, ορυκτελαίων, υλικών/εργαλείων)
- Ένα κτήριο συνεργείου
- Δύο κτήρια αποδυτήρια προσωπικού διακίνησης λιγνίτη
- Ένα φυλάκιο βόρειας πύλης
- Δύο κτήρια υποσταθμών αυλών λιγνίτη
- Ένα κτήριο δειγματοληψίας λιγνίτη
- Ένα κτήριο tarkaf ταινιοδρόμου λιγνίτη
- Ένα οικίσκο γεφυροπλάστιγγας
- Τρία υπόστεγα (αποθήκευσης ορυκτελαίων, πίνακα καθοδικής προστασίας, στάθμευσης οχημάτων)
- Οικοδομικές υποδομές (βάσεις, κεφαλή κλπ) ταινιοδρόμων λιγνίτη, μεταφοράς τέφρας

B2 Ηλεκτρομηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός προς αποξήλωση του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

- Μηχανολογικός εξοπλισμός κτηρίου Σπαστήρα
- Μηχανολογικός εξοπλισμός κτηρίου tarkaf ταινιοδρόμου λιγνίτη
- Μηχανολογικός εξοπλισμός κτηρίου δειγματοληψίας λιγνίτη
- Μηχανολογικός εξοπλισμός κτηρίου ρυθμιστικής βάννας νερού
- Τέσσερα Αμμόφιλτρα και μηχανολογικός εξοπλισμός των κτηρίων τους
- Μηχανολογικός εξοπλισμός Πύργων Ψύξης
- Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός κτηρίων υποσταθμών αυλών λιγνίτη (συμπεριλαμβανομένων των Μετασχηματιστών)
- Μία Γεφυροπλάστιγγα
- Το σύνολο των ταινιοδρόμων μεταφοράς λιγνίτη εντός της αυλής λιγνίτη
- Ταινιοδρόμοι μεταφοράς τέφρας κατά μήκος της γειτνιάζουσας με τους Πύργους Ψύξης διαδρομής
- Μηχανολογικός εξοπλισμός ταινιοδρόμων μεταφοράς λιγνίτη και τέφρας (συμπεριλαμβανομένων των αποθετών- αποληπτών)
- Μηχανολογικός εξοπλισμός συνεργείου
- Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός λοιπών κτηρίων παραγράφου B1 της παρούσας

Γ. ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Τα κυριότερα απόβλητα που αναμένονται από την κατεδάφιση των κτιριακών (περιλαμβάνονται και οι Πύργοι Ψύξης) εγκαταστάσεων και την αποξήλωση του ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, τις αχρησιμοποίητες κατεστραμμένες βοηθητικές ύλες, συσκευασίες και τυχόν scrap

που έχουν παραμείνει στο χώρο των κτηρίων της παραγράφου Β1 παρούσας του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου με τον αντίστοιχο κωδικό κατά ΕΚΑ και εκτιμώμενη ποσότητα είναι:

- 07 02 13 απορρίμματα πλαστικών / ιμάντες ταινιοδρόμων της τάξεως των 404 τόνων
- 10 01 01 τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα / υπολείμματα από τους ταινιοδρόμους αποκομιδής τέφρας σε μικρές ποσότητες μη δυνατόν να εκτιμηθούν από τη Μελέτη του εδαφίου 62 του προοιμίου της παρούσας
- 10 01 02 πτητική τέφρα άνθρακα / υπολείμματα από τους ταινιοδρόμους αποκομιδής τέφρας σε μικρές ποσότητες μη δυνατόν να εκτιμηθούν από τη Μελέτη του εδαφίου 62 του προοιμίου της παρούσας
- 10 01 25 απόβλητα από την αποθήκευση και προπαρασκευή καυσίμων για μονάδες παραγωγής ισχύος με καύσιμο τον άνθρακα/ υπολείμματα από τους ταινιοδρόμους μεταφοράς λιγνίτη σε μικρές ποσότητες μη δυνατόν να εκτιμηθούν από τη Μελέτη του εδαφίου 62 του προοιμίου της παρούσας
- 13 02 05* μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά / αποθηκευμένα ΑΛΕ και υπόλοιπα ορυκτελαίων μηχανολογικού εξοπλισμού σπαστήρα της τάξεως των 14,3 τόνων
- 13 02 08* άλλα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης / υπόλοιπα ορυκτελαίων μηχανολογικού εξοπλισμού ταινιοδρόμων και λοιπών συστημάτων λίπανσης της τάξεως των 5,6 τόνων
- 13 03 01* έλαια μόνωσης ή μεταφοράς θερμότητας που περιέχουν PCB / έλαια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που περιέχουν PCB σε ποσότητες που θα προσδιοριστούν από εξειδικευμένο συνεργείο προ της εκτελέσεως οποιασδήποτε εργασίας (παρ. Δ6.1 της παρούσας)
- 13 03 07* μη χλωριωμένα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ορυκτά συνθετικά έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας / περιεχόμενο μετασχηματιστών και εξοπλισμού υποσταθμών της αυλής λιγνίτη, της τάξεως των 3,1 τόνων
- 13.07.01* καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ / υπολείμματα καυσίμου δεξαμενών πετρελαίου και αντλιοστασίου πετρελαίου σε ποσότητες που θα προσδιοριστούν από ειδικευμένο συνεργείο (παρ. Δ6.16 της παρούσας)
- 15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι / χάρτινες συσκευασίες εξοπλισμού της τάξεως των 0,2 τόνων
- 15 01 03 ξύλινη συσκευασία / ξύλινες συσκευασίες μεταφοράς και αποθήκευσης εξοπλισμού της τάξεως των 4,5 τόνων
- 15 01 10* συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές / κενές συσκευασίες που περιείχαν ορυκτέλαια της τάξεως των 2 τόνων
- 16 02 11* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες, HCFC, HFC / σύστημα ψύξης και θέρμανσης του κτηρίου σπαστήρα , ψυγείο συνεργείου της τάξεως των 2,208 τόνων
- 16 02 13* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία / μετασχηματιστές, ανορθωτές, αυτοματισμοί, όργανα μετρήσεων, διακόπτες υδραργύρου, πίνακες και λοιπός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (πλην φωτιστικών και μπαταριών) της τάξεως των 46,7 τόνων
- 16 02 16 συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό μη επικίνδυνα / μονωτικά υλικά μη επικίνδυνα , πλαστικά μέρη, όργανα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού κτηρίου σπαστήρα της τάξεως των 1,2 τόνων
- 16 05 04* αέρια σε δοχεία πίεσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες / πυροσβεστήρες 0,2 τόνων
- 16 06 02* μπαταρίες Ni-Cd της τάξεως των 6,3 τόνων

- 16 07 08* απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο / υπολείμματα πετρελαίου και λάσπης στις δεξαμενές και τον εξοπλισμό του αντλιοστασίου πετρελαίου σε ποσότητες που θα προσδιοριστούν από εξειδικευμένο συνεργείο προ της εκτελέσεως οποιασδήποτε εργασίας (παρ. Δ6.1 της παρούσας)
- 17 01 01 σκυρόδεμα / σκυροδέματα κατεδαφίσεων της τάξεως των 51397 τόνων
- 17 01 02 τούβλα / τοιχοποιίες κατεδαφίσεων της τάξεως των 412,3 τόνων
- 17 02 01 ξύλο / εξοπλισμός χώρων κατεδάφισης, γραφείων της τάξεως των 4,7 τόνων
- 17 02 02 γυαλί / υαλοπίνακες της τάξεως των 164 τόνων
- 17 02 03 πλαστικά / πλαστικά δομικά υλικά της τάξεως των 19,6 τόνων
- 17 04 01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος / μηχανικός και μηχανολογικός εξοπλισμός της τάξεως των 25,205 τόνων
- 17 04 02 αργίλιο (αλουμίνιο) / δομικά στοιχεία κατεδαφίσεων της τάξεως των 67,7 τόνων
- 17 04 05 σίδηρος και χάλυβας / δομικά στοιχεία κατεδαφίσεων, στοιχεία μηχανολογικού εξοπλισμού της τάξεως των 7309,7 τόνων
- 17 04 11 καλώδια / καλώδια εγκαταστάσεων της τάξεως των 35,795 τόνων
- 17 05 03* χώματα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες / απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων/εδαφών με υψηλή συγκέντρωση σε ολικούς πετρελαϊκούς υδρογονάνθρακες σε ποσότητες που θα προσδιοριστούν από εξειδικευμένο συνεργείο προ της εκτελέσεως οποιασδήποτε εργασίας (παρ. Δ6.1 της παρούσας)
- 17 06 01* μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο / δομικά υλικά κατεδαφίσεων που περιέχουν αμίαντο, σε ποσότητες που θα προσδιοριστούν από εξειδικευμένο συνεργείο προ της εκτελέσεως οποιασδήποτε εργασίας (παρ. Δ6.1 της παρούσας)
- 17 06 03* άλλα μονωτικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τις περιέχουν / μονωτικά υλικά που περιέχουν συνθετικές πυριτικές ίνες (ορυκτοβάμβακας) σε ποσότητες που θα προσδιοριστούν από εξειδικευμένο συνεργείο προ της εκτελέσεως οποιασδήποτε εργασίας (παρ. Δ6.1 της παρούσας)
- 17 06 05* μπάζα εσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες / υλικά κατεδαφίσεων θεμελίων που περιέχουν αμίαντο, σε ποσότητες που θα προσδιοριστούν από εξειδικευμένο συνεργείο προ της εκτελέσεως οποιασδήποτε εργασίας (παρ. Δ6.1 της παρούσας)
- 19 12 04 πλαστικό και καουτσούκ / πλαστικές δεξαμενές και συσκευασίες, πλαστικός εξοπλισμός της τάξεως των 77,7 τόνων
- 20 01 21* σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο / λαμπτήρες, της τάξεως των 0,53 τόνων
- 20 01 36 απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός / ηλεκτρικές μικροσυσκευές, υλικά ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της τάξεως των 0,2 τόνων
- 20 03 07 ογκώδη απόβλητα / εξοπλισμός WC, αποδυτηρίων και λοιπών χώρων της τάξεως των 3,8 τόνων

Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Δ1 Χρήση νερού

1. Η τροφοδοσία με νερό για την κάλυψη αναγκών των πρόδρομων εργασιών καθαιρέσεων και απομάκρυνσης μέρους εγκατεστημένου εξοπλισμού και κτηριακών (περιλαμβάνονται και οι Πύργοι Ψύξης) εγκαταστάσεων του ΑΗΣ να εξασφαλίζεται από τη λίμνη Πολυφύτου

σύμφωνα με την Απόφαση 70879/5680/2014/15 Απριλίου 2015 της Δ/νσης Υδάτων της Α.Δ. Ηπείρου – Δ.Μακεδονίας. Σε περίπτωση που για λόγους έκτακτης ανάγκης δεν είναι δυνατή η άντληση από τη λίμνη Πολυφύτου, οι ανάγκες των εργασιών αποκατάστασης να καλύπτονται από τα ευρισκόμενα σε εφεδρεία φρέατα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΑΕΠΟ του εδαφίου 54 του προοιμίου της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση η μέγιστη αντλούμενη ποσότητα ύδατος να μην υπερβαίνει τα 10.000 m³ ετησίως για την κάλυψη των αναγκών των πρόδρομων εργασιών .

2. Οι ανάγκες σε πόσιμο νερό και νερό καθαριότητας των εργαζομένων να εξασφαλίζονται από το δίκτυο ΔΕΥΑ Κοζάνης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΑΕΠΟ του εδαφίου 54 του προοιμίου της παρούσας
3. Να καταγράφεται, με μη μηδενιζόμενα παροχόμετρα από όλες τις πηγές τροφοδοσίας και να καταχωρείται σε ηλεκτρονικό ημερολόγιο η ημερήσια κατανάλωση νερού για τις εργοταξιακές ανάγκες των πρόδρομων εργασιών.
4. Να ελέγχεται περιοδικά έναντι διαρροών η καλή κατάσταση του δικτύου ύδρευσης εντός του γηπέδου του ΑΗΣ.

Δ2 Αέρια απόβλητα – Ποιότητα Ατμόσφαιρας

1. Κατά τη διάρκεια εκτελέσεως των πρόδρομων εργασιών καθαιρέσεων και απομάκρυνσης μέρους εγκατεστημένου εξοπλισμού και κτηριακών (περιλαμβάνονται και οι Πύργοι Ψύξης) εγκαταστάσεων του ΑΗΣ να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και να τηρηθούν τα της παραγράφου Δ6 της παρούσας, ώστε να εξασφαλισθεί η τήρηση των οριζόμενων στην ΚΥΑ 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488 Β) όπως τροποποιημένη ισχύει και στην ΚΥΑ 22306/1075/Ε 103/2007 (ΦΕΚ 920 Β) όπως τροποποιημένη ισχύει. Για την παρακολούθηση/ καταγραφή της ποιότητας της ατμόσφαιρας να τηρούνται τα οριζόμενα στην παράγραφο Ε7 της Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του εδαφίου 54 του προοιμίου της παρούσας
2. Εφόσον προσδιοριστούν από εξειδικευμένο συνεργείο προ της εκτελέσεως οποιασδήποτε εργασίας (παρ. Δ6.1 της παρούσας) απόβλητα αμιάντου, να διενεργούνται μετρήσεις εκπομπών αμιάντου στην ατμόσφαιρα σύμφωνα με τα της ΚΥΑ 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138 Β), του ΠΔ 212/06 (ΦΕΚ 212 Α), της ΚΥΑ 4229/395/2013 (ΦΕΚ 138 Β) όπως τροποποιημένη ισχύει και της Εγκυκλίου με αρ. πρ. 130115/6-7-2007 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κατά το χρονικό διάστημα αποξήλωσης των αποβλήτων αμιάντου και προσωρινής αποθήκευσης τους. Οι μετρήσεις να πραγματοποιούνται ανά μήνα και να καταχωρούνται σύμφωνα με τα της ΚΥΑ 4229/395/2013 (ΦΕΚ 138 Β) όπως τροποποιημένη ισχύει. Σε περιπτώσεις υπερβάσεων να καταχωρούνται εκτός από τις μετρηθείσες τιμές και τα έκτακτα μέτρα τα οποία λαμβάνονται και να ενημερώνονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, της Α.Δ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Δ3 Υγρά απόβλητα

1. Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεση ανεπεξέργαστων ή ανεπαρκώς επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον (έδαφος, υπέδαφος, υδάτινος αποδέκτης)
2. Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από τις πρόδρομες εργασίες καθαιρέσεων και απομάκρυνσης μέρους του εγκατεστημένου εξοπλισμού και των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΑΗΣ, συμπεριλαμβανομένων των Πύργων Ψύξης, καθώς και τα ρυπασμένα όμβρια ύδατα και τα ύδατα πυρόσβεσης από τους εργοταξιακούς χώρους, να συλλέγονται σε κατάλληλες δεξαμενές και, κατά περίπτωση:
 - α) να παραδίδονται προς διαχείριση σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Δ6 της παρούσας, ή
 - β) να οδηγούνται στο ΣΚΥΒΑ του ΑΗΣ, υπό την προϋπόθεση ότι, πριν από την έναρξη οποιασδήποτε σχετικής εργασίας και κατόπιν ελέγχου από εξειδικευμένο συνεργείο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Δ6.1 της παρούσας, δεν έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη υλικών ή αποβλήτων που περιέχουν αμιάντο.
3. Εφόσον προσδιοριστούν από εξειδικευμένο συνεργείο προ της εκτελέσεως οποιασδήποτε εργασίας (παρ. Δ6.1 της παρούσας) απόβλητα αμιάντου, να διενεργούνται μετρήσεις εκπομπών αμιάντου στα υγρά απόβλητα (στις δεξαμενές συλλογής τους) σύμφωνα με τα της ΚΥΑ 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138 Β), του ΠΔ 212/06 (ΦΕΚ 212 Α), της ΚΥΑ 4229/395/2013 (ΦΕΚ 138 Β) όπως τροποποιημένη ισχύει και της Εγκυκλίου με αρ. πρ. 130115/6-7-2007 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κατά το χρονικό διάστημα αποξήλωσης των αποβλήτων αμιάντου και προσωρινής αποθήκευσής τους. Οι μετρήσεις να πραγματοποιούνται ανά μήνα και να καταχωρούνται σύμφωνα με τα της ΚΥΑ 4229/395/2013 (ΦΕΚ 138 Β) όπως τροποποιημένη ισχύει. Σε περιπτώσεις υπερβάσεων να καταχωρούνται εκτός από τις μετρηθείσες τιμές και τα έκτακτα μέτρα τα οποία λαμβάνονται και να ενημερώνονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, της Α.Δ. Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Δ4 Στερεά και επικίνδυνα απόβλητα

1. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών όπως ελαστικά, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια και στουπιά, καλώδια, συσκευασίες κ.ά., που μπορεί να προκαλέσει σημαντική ατμοσφαιρική ρύπανση ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β) και η ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων και ιλύος στο έδαφος, στο υπέδαφος ή σε αποδέκτη υγρών αποβλήτων.
2. Δεν επιτρέπεται η διαχείριση εντός του γηπέδου του ΑΗΣ, των χαρακτηριζομένων ως επικίνδυνων αποβλήτων, τα οποία παράγονται κατά τη φάση των πρόδρομων εργασιών καθαιρέσεων και απομάκρυνσης μέρους εγκατεστημένου εξοπλισμού και κτηριακών εγκαταστάσεων του. Όλα τα επικίνδυνα απόβλητα να αποθηκεύονται προσωρινά εντός του γηπέδου του ΑΗΣ και στη συνέχεια να παραδίδονται σε οργανισμό/επιχείρηση, ο οποίος

- πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων και σύμβαση με τον φορέα παραλαβής, σύμφωνα με το Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129Α) όπως ισχύει, την ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β) όπως τροποποιημένη ισχύει, τον Κανονισμό (ΕΚ) 1257/2013, , την Απόφαση 2003/33/ΕΚ, την ΚΥΑ 24944/11599/06 (ΦΕΚ 791 Β) όπως τροποποιημένη ισχύει, την ΚΥΑ 62952/5384/16 (ΦΕΚ 4326 Β). Σε περίπτωση που τα απόβλητα αυτά παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση εντός της χώρας η ΑΕΠΟ του τελικού φορέα υποδοχής να επιτρέπει την παραλαβή τους στην εγκατάσταση του. Η ΔΕΗ ΑΕ να διατηρεί στο χώρο του ΑΗΣ τα σχετικά δικαιολογητικά παράδοσης των αποβλήτων και να τηρεί το προβλεπόμενο Μητρώο από την ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β) όπως τροποποιημένη ισχύει, την ΚΥΑ 24944/11599/06 (ΦΕΚ 791 Β) όπως τροποποιημένη ισχύει,, την ΚΥΑ 62952/5384/16 (ΦΕΚ 4326 Β), το Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α) όπως ισχύει . Γενικότερα, να εφαρμόζονται τα του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α) όπως ισχύει και οι γενικές τεχνικές προδιαγραφές των ΚΥΑ 24944/11599/06 (ΦΕΚ 791Β) όπως τροποποιημένη ισχύει, ΚΥΑ 62952/5384/16 (ΦΕΚ 4326 Β).
3. Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, να αποθηκεύονται προσωρινά εντός του γηπέδου του ΑΗΣ και στη συνέχεια να παραδίδονται σε οργανισμό/επιχείρηση, ο οποίος πρέπει να πληροί τους όρους του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α) όπως ισχύει, και να διαθέτει σύμβαση παραλαβής τους σύμφωνα με το Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α) όπως ισχύει. Εφόσον τα απόβλητα αυτά παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση εντός της χώρας η ΑΕΠΟ του τελικού φορέα υποδοχής να επιτρέπει την παραλαβή τους στην εγκατάσταση του. Η ΔΕΗ Α.Ε. να διατηρεί στο χώρο του ΑΗΣ τα σχετικά δικαιολογητικά σύμφωνα με τον Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α) όπως ισχύει.
 4. Για τη διάρκεια της προσωρινής αποθήκευσης των πάσης φύσεως αποβλήτων εντός του χώρου του ΑΗΣ ισχύουν τα της Εγκυκλίου οικ 13141/11-3-2016 του ΥΠΕΝ, όπως εκάστοτε ισχύει
 5. Απαγορεύεται η ανάμιξη επικινδύνων με μη επικίνδυνα απόβλητα.
 6. Γενικά να εφαρμόζονται οι γενικές αρχές της εναλλακτικής διαχείρισης και να παραδίδονται τα σχετικά απόβλητα, κατά περίπτωση, σε εγκεκριμένα σημεία συλλογής ή σε αδειούχο φορέα διαχείρισης ενταγμένο σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με τον Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129 Α) όπως ισχύει.
 7. Η ΔΕΗ ΑΕ για τα απόβλητα της φάσης εργασιών καθαιρέσεων και απομάκρυνσης μέρους εγκατεστημένου εξοπλισμού και κτηριακών εγκαταστάσεων του ΑΗΣ, να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) (<http://wrm.yreka.gr/>) είτε μία συγκεντρωτική Έκθεση Αποβλήτων, είτε επιμέρους Έκθεση Αποβλήτων για κάθε έτος (όσο διαρκούν οι πρόδρομες εργασίες) μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους (ΚΥΑ οικ 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β) όπως τροποποιημένη ισχύει).
 8. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους να φυλάσσονται τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων αυτών εκτός της εγκατάστασης του ΑΗΣ. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα να συμπληρώνεται κατάλληλα το "Έντυπο αναγνώρισης, για τη συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων" σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ΚΥΑ 62952/5384/16 (ΦΕΚ 4326Β), ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β) όπως τροποποιημένη ισχύει, ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β) όπως τροποποιημένη ισχύει
 9. Να τηρείται μητρώο μη επικινδύνων στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129 Α) όπως ισχύει, της ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383

Β) όπως τροποποιημένη ισχύει, της ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β) όπως τροποποιημένη ισχύει

10. Σε περίπτωση ρύπανσης του εδάφους από επικίνδυνα απόβλητα να λαμβάνεται μέριμνα για την εξυγίανση αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β) όπως τροποποιημένη ισχύει και του ΠΔ 148/09 (ΦΕΚ 190 Α) όπως τροποποιημένο ισχύει.
11. Γενικά σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας (εδαφών, υδάτων, οικοσυστημάτων) ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 148/09 (ΦΕΚ 190 Α) όπως τροποποιημένο ισχύει, περί περιβαλλοντικής ευθύνης.

Δ5 Θόρυβος

1. Μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη φάση των εργασιών καθαίρεσεων και απομάκρυνσης μέρους εγκατεστημένου εξοπλισμού και κτηριακών εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου ορίζονται τα 65dB.
2. Γενικά να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και να τηρούνται τα της παραγράφου Δ6 ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 292Α) όπως τροποποιημένο ισχύει

Δ6 Εργασίες Αποκατάστασης

1. Προ της εκτελέσεως οποιασδήποτε εργασίας: α) να εκπονηθούν οι μελέτες κατεδάφισης /αποξήλωσης και κάθε άλλη απαραίτητη μελέτη για τον ακριβή προσδιορισμό της μεθόδου κατεδάφισης των Πύργων Ψύξης και των λοιπών κτηριακών εγκαταστάσεων σε συνδυασμό με τον τρόπο αποξήλωσης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τον τρόπο απομάκρυνσης εξοπλισμού και των καλής ποιότητας υλικών, καθώς και διαχείρισης των παραγομένων αποβλήτων Σε κάθε περίπτωση να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι αποστάσεις από τις λοιπές εγκαταστάσεις (κτηριακές και εξοπλισμού) του ΑΗΣ και να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα τους β) να διεξαχθεί από εξειδικευμένο συνεργείο τελικός έλεγχος εντοπισμού ραδιενεργών πηγών, επικίνδυνων υλικών και ουσιών (αμίαντος, ορυκτοβάμβακας, υδράργυρος, PCBs, PCTs κλπ) και της έκτασης τυχόν ρυπασμένων χωμάτων/εδαφών από ολικούς πετρελαϊκούς υδρογονάνθρακες και λοιπές επικίνδυνες ουσίες γ) να εκδοθούν όλες οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία άδειες και να ληφθούν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας.
2. Προ της εκτελέσεως οποιασδήποτε εργασίας να απομονωθούν ασφαλώς όλες οι διασυνδέσεις των προς αποξήλωση και κατεδάφιση κτηριακών (συμπεριλαμβανομένων των Πύργων Ψύξης) και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, με τα λοιπά προς διατήρηση κτήρια και εγκαταστάσεις του ΑΗΣ και δίκτυα (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΗΕ, ύδρευσης, υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, αστικών λυμάτων και ομβρίων)
3. Κατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα προσήκοντα μέτρα ασφαλείας - προστασίας και να εφαρμοστούν όλες οι ενδεδειγμένες τεχνικές, προκειμένου να

αποφευχθούν βλάβες - φθορές στις προς διατήρηση κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του ΑΗΣ

4. Να ενημερωθεί το Σώμα Επιθεωρητών Βορείου Ελλάδος του ΥΠΕΝ για την έναρξη και λήξη των πρόδρομων εργασιών καθαίρεσεων και απομάκρυνσης μέρους εγκατεστημένου εξοπλισμού και κτηριακών (περιλαμβάνονται και οι Πύργοι Ψύξης) εγκαταστάσεων του ΑΗΣ
5. Οι πάσης φύσεως εργασίες να εκτελούνται μόνο κατά το διάστημα της ημέρας.
6. Με ευθύνη της ΔΕΗ Α.Ε., οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις να αναπτυχθούν μόνον εντός του χώρου του ΑΗΣ, να καταλαμβάνουν τη μικρότερη δυνατή έκταση, να βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη από 50m από υδάτινα στοιχεία, υδάτινους αποδέκτες, αγωγούς και κανάλια διοχέτευσης υγρών αποβλήτων, επίσης να διαθέτουν επαρκή φωτισμό, κατάλληλη σήμανση/σηματοδότηση, περίφραξη και τα ενδεδειγμένα προστατευτικά μέτρα σε όλη την έκταση και τα επιμέρους τμήματά τους.
7. Να λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα πυροπροστασίας/πυρόσβεσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και της γύρω περιοχής τους, κατά την εκτέλεση των πρόδρομων εργασιών καθαίρεσεων και απομάκρυνσης μέρους εγκατεστημένου εξοπλισμού και κτηριακών (περιλαμβάνονται και οι Πύργοι Ψύξης) εγκαταστάσεων του ΑΗΣ
8. Με μέριμνα της ΔΕΗ ΑΕ να διατεθούν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ατομικής προστασίας στους εργαζομένους των εργοταξιακών εγκαταστάσεων.
9. Γενικά για την οργάνωση και εκτέλεση των πρόδρομων εργασιών καθαίρεσεων και απομάκρυνσης μέρους εγκατεστημένου εξοπλισμού και κτηριακών (περιλαμβάνονται και οι Πύργοι Ψύξης) εγκαταστάσεων του ΑΗΣ να τηρούνται τα οριζόμενα στην ΥΑ οικ 31245/93 (ΦΕΚ 4521 Β)
10. Προ της εκτέλεσεως των εργασιών κατεδάφισης, να εκκενωθούν οι χώροι (εσωτερικοί και εξωτερικοί) από οποιαδήποτε εγκατεστημένο εξοπλισμό (ηλεκτρομηχανολογικό, ηλεκτρονικό, υλικοτεχνικής υποδομής κλπ) και αποθηκευμένα υλικά, βοηθητικές ύλες, καύσιμα, απόβλητα.
11. Να διαχωριστούν ο πάσης φύσεως αποξηλωθής εξοπλισμός και δομικά υλικά που δεν φέρουν επικίνδυνες ουσίες και δύνανται να επαναχρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα του Ν.4819//21 (ΦΕΚ 129 Α) όπως ισχύει.
12. Να διαχωριστούν τα επικίνδυνα από τα μη επικίνδυνα απόβλητα και να παραδοθούν σε αδειοδοτημένο οργανισμό/επιχείρηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα της παραγράφου Δ4
13. Ειδικά για τον εντοπισμό, την αποξήλωση, τη διαχείριση και απορρύπανση των μολυσμένων εγκαταστάσεων / εξοπλισμού και χώρων από ραδιενεργές πηγές να εφαρμοστούν τα οριζόμενα στο ΠΔ 101/18 (ΦΕΚ 147 Α), στην ΚΥΑ 45872/19 (ΦΕΚ 1103 Β) όπως τροποποιημένη ισχύει, στην ΥΑ 35225/23 (ΦΕΚ 2638 Β).
14. Σε περίπτωση εντοπισμού εξοπλισμού που φέρει PCBs, PCTs να απολυμανθεί και να διατεθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ΚΥΑ 7589/731/00 (ΦΕΚ 514 Β) και ΚΥΑ 18083/109 Ε.103/03 (ΦΕΚ 606 Β).

15. Να αφαιρεθούν οι πάσης φύσεως λοιπές επικίνδυνες ουσίες (λιπαντικά, μονωτικά υλικά κλπ) από τον αποξηλωμένο εξοπλισμό και τα προς κατεδάφιση κτήρια (συμπεριλαμβανομένων των Πύργων Ψύξης) του ΑΗΣ και να παραδοθούν σε αδειοδοτημένο οργανισμό/επιχείρηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα της παραγράφου Δ4.
16. Να καθαριστούν οι δεξαμενές καυσίμων και το αντλιοστάσιο που αναφέρονται στη θεωρημένη Μελέτη του εδαφίου 62 του προοιμίου της παρούσας καθώς και οι δεξαμενές λιπαντικών, που βρίσκονται στους χώρους των πρόδρομων εργασιών καθαιρέσεων και απομάκρυνσης μέρους εγκατεστημένου εξοπλισμού και κτηριακών (συμπεριλαμβανομένων των Πύργων Ψύξης) εγκαταστάσεων. Οι ιλύες να συλλεχθούν σε δοχεία/ βαρέλια τα οποία να περιβάλλονται από λεκάνες ασφαλείας σύμφωνα με τα της ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β) όπως τροποποιημένη ισχύει, οι ελαιώδεις στοιβάδες και αποστραγγίσεις να συλλεχθούν σε δοχεία/βαρέλια. Όλα τα προαναφερόμενα δοχεία/βαρέλια να παραδοθούν σε αδειοδοτημένο οργανισμό/επιχείρηση και να διατεθούν/αξιοποιηθούν σύμφωνα με τα των ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β) όπως τροποποιημένη ισχύει, Απόφαση 2003/33/ΕΚ, Κανονισμό (ΕΕ) 1257/2013, Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129 Α) όπως ισχύει. Τα υπολείμματα καυσίμων να συλλεχθούν σε κατάλληλες δεξαμενές ή βυτιοφόρα οχήματα και να μεταφερθούν σε άλλους Σταθμούς της ΔΕΗ ΑΕ. Σε περίπτωση που είναι ακατάλληλα για καύση να προσδιοριστούν οι ποσότητες από ειδικευμένο συνεργείο και να διαχειριστούν ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τα της παραγράφου Γ και Δ4 της παρούσας
17. Λοιπές ιλύες από τυχόν δεξαμενές επεξεργασμένου νερού, βοηθητικών υλών κλπ να συλλεχθούν σε δοχεία/βαρέλια και να παραδοθούν σε αδειοδοτημένο οργανισμό/επιχείρηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα της παραγράφου Δ4.
18. Κάθε είδους λιπαντέλαια να συλλεχθούν σε βαρέλια τα οποία να περιβάλλονται από λεκάνες ασφαλείας σύμφωνα με τα της ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β) όπως τροποποιημένη ισχύει και να παραδοθούν σε αδειοδοτημένο οργανισμό/επιχείρηση, ενταγμένο σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, προς περαιτέρω επεξεργασία με προτεραιότητα την αναγέννηση τους σύμφωνα με τα του Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129 Α) όπως ισχύει, και του ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64 Α).
19. Τα υπολείμματα τέφρας και σκόνης λιγνίτη να αφαιρεθούν από τον υπό αποξήλωση εξοπλισμό των πρόδρομων εργασιών (ταινιόδρομοι μεταφοράς λιγνίτη και αποκομιδής τέφρας, εξοπλισμός κτηρίου σπαστήρα κλπ) να συλλεχθούν σε κατάλληλες συσκευασίες, να αντιμετωπιστούν ως μη επικίνδυνα απόβλητα και να διατεθούν είτε σε εξαντλημένα ορυχεία του ΛΚΔΜ σύμφωνα με την Απόφαση του εδαφίου 55 του προοιμίου της παρούσας, είτε σε αδειοδοτημένο οργανισμό/επιχείρηση σύμφωνα με τα της παραγράφου Δ4 και του κεφαλαίου Γ.
20. Τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, να αποσυρθούν/διαχειριστούν μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184Β) όπως τροποποιημένη ισχύει, ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625 Β) όπως τροποποιημένη ισχύει, του Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129 Α) όπως ισχύει, του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/852.
21. Τα εναπομείναντα χρησιμοποιημένα – ρυπασμένα, επιβαρημένα με πετρελαιοειδή απορροφητικά υλικά (στουπιά, φίλτρα κλπ), είδη ρουχισμού, υφάσματα σκουπίσματος κλπ να συγκεντρωθούν σε κατάλληλες συσκευασίες και να παραδοθούν σε αδειοδοτημένο

- οργανισμό/επιχείρηση που να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων και σύμβαση με τον αποδέκτη των αποβλήτων. Η Απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του τελικού αποδέκτη πρέπει να επιτρέπει την παραλαβή των αποβλήτων αυτών στην εγκατάσταση του.
22. Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη λειτουργία των Μονάδων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V του ΑΗΣ, και βρίσκονται στους χώρους των πρόδρομων εργασιών, να παραδοθούν σε κατάλληλα αδειοδοτημένο οργανισμό/επιχείρηση προς περαιτέρω διαχείριση και κατά το δυνατόν προς αξιοποίηση, μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με το Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129 Α) όπως ισχύει,.
23. Η συλλογή προς απόσυρση μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων και οχημάτων στο τέλος της ζωής τους, να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129 Α) όπως ισχύει και της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/36464/547/2023 (ΦΕΚ 2217 Β) “Πρόγραμμα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού για τα ελαστικά οχημάτων σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 72 του ν. 4819/2021”
24. Τα αστικά απορρίμματα και τα προσομοιάζοντα με αστικού τύπου στερεά απόβλητα να παραδοθούν σε αδειούχο οργανισμό/επιχείρηση ή η ίδια η ΔΕΗ Α.Ε. να εξασφαλίσει τη διάθεση τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129 Α) όπως ισχύει, και σύμφωνα με τις προβλέψεις με του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Να ληφθεί μέριμνα από τη ΔΕΗ Α.Ε. για την αποφυγή ρύπανσης του εδάφους.
25. Σε περίπτωση που εντοπιστεί αμιάντος στα δομικά στοιχεία των υπό καθαίρεση ή μη κτηριακών εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβάνονται οι Πύργοι Ψύξης) και στις μονώσεις του υπό αποξήλωση ή μη εξοπλισμού των χώρων των πρόδρομων εργασιών, να αποξηλωθεί/απομακρυνθεί Οι εργασίες αποξήλωσης, συλλογής, συσκευασίας, προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς των αποβλήτων αμιάντου να πραγματοποιηθούν από αδειοδοτημένο φορέα (Επιχείρηση Αφαίρεσης Κατεδάφισης (ΕΑΚ)) και σύμφωνα με τις διατάξεις των ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β) όπως τροποποιημένη ισχύει, ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β) όπως τροποποιημένη ισχύει, ΚΥΑ 8243/1113/1991 (ΦΕΚ 138Β’), ΠΔ 212/06 (ΦΕΚ 212 Α), Απόφασης 2003/33/ΕΚ, ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016 Β) όπως τροποποιημένη ισχύει, ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/90439/1846/2021 (ΦΕΚ 4514 Β), ΚΥΑ 4229/395/2013 (ΦΕΚ 138 Β) όπως τροποποιημένη ισχύει, Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129 Α) όπως ισχύει.
26. Τα απόβλητα αμιάντου να αποθηκεύονται προσωρινά αρχικά εντός των υπό κατεδάφιση κτηρίων. Εφόσον, μετά την κατεδάφιση των κτηρίων, παραμένουν ποσότητες των προαναφερομένων αποβλήτων εντός του γηπέδου του ΑΗΣ, να αποθηκεύονται σε ειδικά διαμορφωμένες «κυψέλες».
27. Απαγορεύεται η αποθήκευση αποβλήτων αμιάντου στα προς διατήρηση κτήρια του ΑΗΣ.
28. Τα απόβλητα αμιάντου ανεξαρτήτως του χώρου προσωρινής αποθήκευσής τους να συσκευάζονται σε ειδικούς κατάλληλους σάκους τύπου 5Η4 με κατάλληλη σήμανση και στη συνέχεια σε διαφανείς σάκους ερμητικά κλειστούς ή άλλη κατάλληλη συσκευασία σύμφωνα με τα της ΚΥΑ 4229/395/2013 (ΦΕΚ 138 Β) όπως τροποποιημένη ισχύει. Οι σάκοι ή άλλη κατάλληλη συσκευασία σύμφωνα με τα της ΚΥΑ 4229/395/2013 (ΦΕΚ 138 Β) όπως τροποποιημένη ισχύει, να καλύπτονται με κατάλληλα προστατευτικά υλικά (όπως γεωμεμβράνη με επικάλυψη γεωϋφάσματος) και να τοποθετούνται επί παλετών.

29. Πριν τη δημιουργία των «κυψελών» να προηγείται σταδιακή διάστρωση της επιφάνειας του χώρου προσωρινής αποθήκευσης με αλληλεπικαλυπτόμενα φύλλα πολυαιθυλενίου βαρέως τύπου κατάλληλου πάχους κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα όμβρια ύδατα να απομακρύνονται από τις κυψέλες. Ο εν λόγω χώρος (προσωρινής αποθήκευσης) να είναι απαλλαγμένος φυτικής γης, να διαθέτει επίχωση/διάστρωση με αμμοχάλικο, συμπιεσμένα σκύρα λατομείου, συμπυκνωμένο - συμπιεσμένο χαλίκι 3Α και κατάλληλα διαμορφωμένη κλίση σύμφωνα με τα της ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016 Β) όπως τροποποιημένη ισχύει. Ο χώρος περιμετρικά να διαθέτει περίφραξη κατάλληλου ύψους. Επίσης να διαθέτει κατά μήκος αυτού και εσωτερικά της περίφραξης ανοιχτή τάφρο και δεξαμενή συλλογής ομβρίων κατάλληλης χωρητικότητας. Το περιεχόμενο της δεξαμενής να συλλέγεται σε βαρέλια με κατάλληλη σήμανση, τα όμβρια να αντλούνται από απορροφητήρα με φίλτρο συγκράτησης ινών αμιάντου. Στην είσοδο του χώρου να υπάρχει κατάλληλη σήμανση και πινακίδα προειδοποίησης η οποία να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του χώρου, προειδοποίηση απαγόρευσης εισόδου στους μη έχοντας εργασία, μέτρα αυτοπροστασίας των εισερχομένων, τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τα του ΠΔ 212/06 (ΦΕΚ 212 Α) και κατάλληλο φωτισμό.
30. Η τάφρος συλλογής ομβρίων (εδάφιο 29 της παρούσας παραγράφου Δ6) να διατηρείται καθαρή και απαλλαγμένη φερτών υλικών.
31. Σε περίπτωση που δεν απαιτηθεί η αποθήκευση σε κυψέλες, πλησίον των υπό κατεδάφιση κτιρίων (συμπεριλαμβάνονται οι Πύργοι Ψύξης) αποθήκευσης των αποβλήτων αμιάντου, να δημιουργηθεί χώρος έκπλυσης (με κατάλληλη στεγάνωση απόλυτης πιστότητας) των οχημάτων φόρτωσης - εκφόρτωσης των εν λόγω αποβλήτων.
32. Για τη συσκευασία και μεταφορά των αποβλήτων αμιάντου να παρέχονται πληροφορίες κατά ADR και ταξινόμησης ως προς την επικινδυνότητά (κλάση UN και αριθμός HP) και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα οχήματα μεταφοράς και φόρτωσης – εκφόρτωσης
33. Κατά την αποξήλωση, συσκευασία, προσωρινή αποθήκευση και μεταφορά των εν λόγω αποβλήτων, να τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα (διαβροχής κ.α.) για την αποφυγή της διασποράς σκόνης ή ινών αμιάντου σύμφωνα με τα του ΠΔ 212/06 (ΦΕΚ 212 Α) και της ΚΥΑ 8243/1113/1991 (ΦΕΚ 138 Β).
34. Μετά την πλήρωση συσκευασιών να γίνεται εξωτερικός καθαρισμός τους με απορροφητική συσκευή με φίλτρο HEPA για την απομάκρυνση τυχόν μικροποσοτήτων. Αδειοδοτημένη εταιρεία (ΕΑΚ ή ανεξάρτητος αδειοδοτημένος φορέας) να διαχειρίζεται τις εν λόγω μικροποσότητες σύμφωνα με την ΚΥΑ 4229/395/2013 (ΦΕΚ 138 Β) όπως τροποποιημένη ισχύει. και την ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β), όπως τροποποιημένη ισχύει.
35. Να λαμβάνεται κάθε δυνατή μέριμνα κατά τη διαδικασία συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς των αποβλήτων αμιάντου ώστε να αποφεύγεται η βλάβη ή η καταστροφή των συσκευασιών.
36. Μετά από κάθε εκφόρτωση να ακολουθεί έκπλυση των οχημάτων και τα απόνερα να συλλέγονται και να μεταφέρονται με φυσική ροή μέσω της τάφρου στην δεξαμενή συλλογής ομβρίων του χώρου των κυψελών. Σε περίπτωση που δεν απαιτηθεί η αποθήκευση σε κυψέλες, οι παροχετευόμενες ροές από το χώρο έκπλυσης του εδαφίου 31 της παρούσας παραγράφου, να αντλούνται από απορροφητήρα με φίλτρο συγκράτησης ινών αμιάντου και να συλλέγονται σε δεξαμενή.

37. Δεξαμενές και βαρέλια συλλογής ρυπασμένων, με ίνες και σκόνη αμιάντου, υγρών αποβλήτων και ομβρίων να παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία (ΕΑΚ ή ανεξάρτητο αδειοδοτημένο φορέα) η οποία να διαχειρίζεται τις εν λόγω μικροποσότητες σύμφωνα με την ΚΥΑ 4229/395/2013 (ΦΕΚ 138 Β) όπως τροποποιημένη ισχύει και την ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β), όπως τροποποιημένη ισχύει.
38. Να τηρούνται στο χώρο του ΑΗΣ τα προβλεπόμενα μητρώα, Σχέδιο εργασίας, βιβλία κλπ από την ΚΥΑ 4229/395/2013 (ΦΕΚ 138 Β) όπως τροποποιημένη ισχύει και το ΠΔ 212/06 (ΦΕΚ 212 Α).
39. Σε περίπτωση τυχόν βλάβης/καταστροφής του πάσης φύσεως εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την αποξήλωση και διαχείριση των αποβλήτων αμιάντου, αστοχίας κατά τη συσκευασία – προσωρινή αποθήκευση – μεταφορά , βλάβης/δυσλειτουργίας των υποδομών ή άλλου έκτακτου περιστατικού να περιορίζεται ή να διακόπτεται η όλη διαδικασία μέχρι αποκατάστασης των ανωτέρω σύμφωνα με τα της ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β) όπως τροποποιημένη ισχύει. Επίσης να ενημερώνονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, της Α.Δ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για το περιστατικό και την αποκατάσταση του.
40. Οι εργασίες αποξήλωσης, συλλογής, συσκευασίας, προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς των εν λόγω αποβλήτων αμιάντου να εκτελούνται από εκπαιδευμένο προσωπικό εφοδιασμένο με κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας σύμφωνα με τα της ΚΥΑ 4229/395/2013 (ΦΕΚ 138 Β) όπως τροποποιημένη ισχύει., του ΠΔ 212/06 (ΦΕΚ 212 Α).
41. Τα προσωρινά αποθηκευμένα απόβλητα αμιάντου να απομακρύνονται συστηματικά και να οδηγούνται σε νόμιμα αδειοδοτημένους χώρους για περαιτέρω διαχείριση σύμφωνα με τα της ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β), όπως τροποποιημένη ισχύει, της ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β), όπως τροποποιημένη ισχύει, του Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129 Α) όπως ισχύει.
42. Η κατεδάφιση των κτηριακών εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβάνονται οι Πύργοι Ψύξης) με χρήση εκρηκτικών επιτρέπεται μόνο εφόσον η μέθοδος αυτή προκρίνεται από τη μελέτη του εδαφίου 1 (υποεδάφιο α)) της παρούσας παραγράφου.
43. Εφόσον χρησιμοποιηθούν εκρηκτικά να τηρηθούν τα οριζόμενα στην ΥΑ 31245/1993 (ΦΕΚ Β 451), τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-01-00/2009 (ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/273/2012 (ΦΕΚ Β 2221)), το Ν.2168/93 (ΦΕΚ 147 Α), το ΠΔ 128/16 (ΦΕΚ 228 Α), τις ΥΑ 3009/2/23α/94 (ΦΕΚ 696 Β), ΥΑ 3009/2/26α/94 (ΦΕΚ 513 Β), ΥΑ 3009/2/21-γ/94 (ΦΕΚ 301 Β), να εκδοθούν όλες οι απαιτούμενες άδειες, εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις και να ληφθούν όλα τα προσηκόντα μέτρα ασφαλείας. Να προηγηθούν οι καθαρισμοί περιβάλλοντος χώρου, δεξαμενών (καυσίμων, λιπαντικών, βοηθητικών υλών, κλπ), η πλήρης απομάκρυνση (από τον εξοπλισμό και τα κτήρια των πρόδρομων εργασιών) εναπομενουσών πρώτων υλών, υλικών, ουσιών, επικινδύνων ή μη αποβλήτων, αποβλήτων προερχομένων από ραδιενεργές πηγές, ο καθαρισμός και η εξυγίανση ρυπασμένων εδαφών.
44. Για τη διαχείριση των αποβλήτων από τις κατεδαφίσεις/καθαίρέσεις, αφού αφαιρεθούν όλες οι πάσης φύσεως επικίνδυνες ουσίες, να τηρούνται τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312 Β) όπως τροποποιημένη ισχύει, στον Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129 Α) όπως ισχύει, στο Ref. Ares (2016) 6914779-12/12/2016 Πρωτόκολλο της ΕΕ, τον Κανονισμό 305/2011/ΕΕ και να δοθεί προτεραιότητα στη διαλογή ξύλου, σκυροδέματος, τούβλων,

πλακακιών, κεραμικών, πέτρας, μετάλλων, γυαλιού, πλαστικών, γύψου. Οικοδομικά υλικά καθαιρέσεων απαλλαγμένα επικινδύνων ουσιών χωρίς προφανή αξία πώλησης ή δυνατότητα εναλλακτικής διαχείρισης να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4872/21 (ΦΕΚ 247 Α) όπως ισχύει.

45. Γενικά απαγορεύεται η απόρριψη σε υδάτινα στοιχεία, υδάτινους αποδέκτες, αγωγούς και κανάλια διοχέτευσης υγρών αποβλήτων ή η απόθεση πλησίον αυτών, κάθε είδους αποβλήτων, υλικών, μηχανημάτων κλπ
46. Να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή διαρροών, σε περίπτωση βροχοπτώσεων, των πάσης φύσεως υλικών και αποβλήτων από τους εργοταξιακούς χώρους σε υδάτινα στοιχεία, υδάτινους αποδέκτες, αγωγούς και κανάλια διοχέτευσης υγρών αποβλήτων και τη γύρω περιοχή.
47. Να λαμβάνεται μέριμνα για τον περιορισμό των διάχυτων εκπομπών σωματιδίων από τις εργασίες κατεδαφίσεων / καθαιρέσεων, τη διαχείριση των παραγομένων αποβλήτων και την κίνηση των φορτηγών οχημάτων με συχνή διαβροχή.
48. Τα απόβλητα κατεδαφίσεων / καθαιρέσεων να απομακρύνονται συστηματικά από τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις με καλυμμένα φορτηγά οχήματα, τα οποία να αποφεύγουν τη διέλευση τους από κατοικημένες περιοχές ειδικά σε ώρες αιχμής και κοινής ησυχίας.
49. Να γίνεται τακτική συντήρηση των μηχανημάτων και των οχημάτων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, σε οργανωμένα συνεργεία της περιοχής, εκτός περίπτωσης ατυχήματος οπότε στις εργοταξιακές εγκαταστάσεις να δύναται να αντιμετωπιστούν: Α) Οι διαρροές ορυκτελαίων με πριονίδι για την άμεση απορρόφηση τους. Τα απόβλητα/μεταχειρισμένα έλαια να συλλέγονται σε κατάλληλα δοχεία, να υφίστανται διαχείριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129 Α) όπως ισχύει, και να τηρείται η όλη διαδικασία καταγραφής τους. Το μεταχειρισμένο πριονίδι να υφίσταται διαχείριση ως επικίνδυνο απόβλητο. Απαγορεύεται η διάθεση λιπαντικών ελαίων σε υδάτινα στοιχεία, υδάτινους αποδέκτες, αγωγούς και κανάλια διοχέτευσης υγρών αποβλήτων. Β) Οι διαρροές καυσίμων με την δημιουργία κατάλληλων χώρων έκπλυσης των μηχανημάτων (στεγανοί λάκκοι). Οι παροχετευόμενες ροές να συλλέγονται σε δεξαμενή και να διατίθενται σε αδειοδοτημένο οργανισμό/επιχείρηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
50. Απαγορεύεται η πλύση των μηχανημάτων και οχημάτων στους εργοταξιακούς χώρους ή πλησίον αυτών.
51. Όλα τα μη αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο απόβλητα/απορρίμματα, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, μηχανήματα, κ.λ.π. να συλλέγονται και να απομακρύνονται από τους εργοταξιακούς χώρους, η δε διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312 Β) όπως τροποποιημένη ισχύει, της ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β) όπως τροποποιημένη ισχύει, του Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129 Α) όπως ισχύει.
52. Η ΔΕΗ ΑΕ να διασφαλίσει την ανάκτηση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που περιέχονται στον προς απόσυρση εξοπλισμό, σύμφωνα με τα της Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΔ: 85858/2124/2021 (Β 6777). Τα ανακτηθέντα φθοριούχα αέρια να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα.

53. Η συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, ανάκτηση, ανακύκλωση και διάθεση εξοπλισμού που τυχόν περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4819/2021 (Α 129), όπως ισχύει.
54. Όλα τα οχήματα και μηχανήματα που τυχόν χρησιμοποιηθούν να πληρούν τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με τις εκπομπές αερίων ρύπων και να σταθμεύουν μόνο στους χώρους των εργοταξίων.
55. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση στο χώρο του εργοταξίου μηχανημάτων μη εφοδιασμένων με πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 69001/1921/88 (ΦΕΚ 751 Β) όπως τροποποιημένη ισχύει, της ΚΥΑ 37393/2028/03 (ΦΕΚ 1418 Β) όπως τροποποιημένη ισχύει, της ΚΥΑ 9272/471/07 (ΦΕΚ 286 Β).
56. Να χρησιμοποιούνται πρόχειρα ηχοπετάσματα όπου απαιτείται προκειμένου να πληρούνται τα της παραγράφου Δ5 της παρούσας
57. Να εγκατασταθεί ικανός αριθμός χημικών τουαλετών στις εργοταξιακές εγκαταστάσεις
58. Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση, μηχανήματα, άχρηστα υλικά, να απομακρυνθούν μετά το πέρας των πρόδρομων εργασιών καθαίρεσεων και απομάκρυνσης μέρους εγκατεστημένου εξοπλισμού και κτηριακών (περιλαμβάνονται και οι Πύργοι Ψύξης) εγκαταστάσεων του ΑΗΣ
59. Μετά το πέρας των πρόδρομων εργασιών (εκτός αν χρησιμοποιηθούν εκρηκτικά οπότε ισχύουν τα του εδαφίου 43 της παρούσας παραγράφου) κατεδαφίσεων/καθαίρεσεων, αποκομιδής των πάσης φύσεως αποβλήτων, απομακρύνσεως των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, να γίνει εκσκαφή, απομάκρυνση και διαχείριση των ρυπασμένων εδαφών, που τυχόν εντοπιστούν μετά από σχετικό έλεγχο που θα διεξαχθεί (εδάφιο 1 της παρούσας παραγράφου) , ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τα της παραγράφου Δ4 και της παραγράφου Γ και να ενημερωθούν σχετικά οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, της Α.Δ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης να ελεγχθεί η αναγκαιότητα εξυγίανσης του εδάφους από τυχόν επικίνδυνες ουσίες (επικίνδυνα μονωτικά υλικά, αμίαντο κλπ) και ραδιενεργές πηγές και να ενημερωθούν σχετικά οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, της Α.Δ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
60. Η ΔΕΗ ΑΕ, προ της αποδόσεως των χώρων των πρόδρομων εργασιών καθαίρεσεων και απομάκρυνσης μέρους εγκατεστημένου εξοπλισμού και κτηριακών (περιλαμβάνονται και οι Πύργοι Ψύξης) εγκαταστάσεων στην επόμενη χρήση που αναφέρεται στη θεωρημένη Μελέτη του εδαφίου 62 του προοιμίου της παρούσας, να επανυποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΝ επικαιροποιημένη τη Βασική Εκθεση σύμφωνα με τα της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450 Β) όπως τροποποιημένη ισχύει, της Εγκυκλίου με αρ. πρ. 153914/2015 του ΥΠΕΝ και την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2014/С136/03/ΕΕ .
61. Το εγκατεστημένο σύστημα πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης του ΑΗΣ, το ΣΚΥΒΑ, η δεξαμενή καταιγίδας, αντλιοστάσια νερού, αποχετευτικό δίκτυο και κάθε άλλη εγκατάσταση του ΑΗΣ που δύναται να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια εργασιών τόσο των πρόδρομων, όσο και της ολοκληρωμένης αποκατάστασης του γηπέδου του ΑΗΣ, να διατηρείται σε άριστη κατάσταση έως την ολοκληρωμένη αποκατάσταση του χώρου/γηπέδου του συνόλου των εγκαταστάσεων του

62. Συμπληρωματικά να εφαρμόζονται τα αναφερόμενα (παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων, προσωρινή αποθήκευση αποξηλωμένων υλικών, απομάκρυνση αμιάντου, μονώσεων και λοιπών επικίνδυνων υλικών κλπ) στη θεωρημένη Μελέτη του εδαφίου 62 του προοιμίου της παρούσας που την συνοδεύει .
63. Η ΔΕΗ ΑΕ να ενημερώνει τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, της Α.Δ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για την πορεία των πρόδρομων εργασιών ανάλογα με την πρόοδο τους .

Δ7 Προστασία Αρχαιοτήτων

Γενικά να τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 4858/21 (ΦΕΚ 220 Α)

Δ8 Λοιποί Όροι

1. Η παρούσα Απόφαση ισχύει για πέντε (5) έτη από την έκδοση της με δυνατότητα ανανέωσης μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος εκ μέρους της ΔΕΗ ΑΕ. Το εν λόγω αίτημα να συνοδεύεται από επικαιροποιημένη Μελέτη Ολοκληρωμένης Αποκατάστασης του χώρου των Μονάδων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και έκθεση με τους λόγους καθυστέρησης αποπέρατωσης των πρόδρομων εργασιών καθαιρέσεων και απομάκρυνσης μέρους εγκατεστημένου εξοπλισμού και κτηριακών (περιλαμβάνονται και οι Πύργοι Ψύξης) εγκαταστάσεων.
2. Η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των πρόδρομων εργασιών καθαιρέσεων και απομάκρυνσης μέρους εγκατεστημένου εξοπλισμού και κτηριακών (περιλαμβάνονται και οι Πύργοι Ψύξης) εγκαταστάσεων
3. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας Απόφασης, υπόκειται στις κυρώσεις των εξής νομοθετημάτων: Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160 Α) όπως τροποποιημένος ισχύει, Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91 Α), όπως τροποποιημένος ισχύει, Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209 Α) όπως τροποποιημένος ισχύει, Ν 4819/21 (ΦΕΚ 129 Α) όπως ισχύει.
4. Η απόδοση των χώρων των πρόδρομων εργασιών, μετά από την καθαίρεση και απομάκρυνση του μέρους του εγκατεστημένου εξοπλισμού και των κτηριακών (περιλαμβάνονται και οι Πύργοι Ψύξης) εγκαταστάσεων όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο Β1 και Β2 της παρούσας για εγκατάσταση και λειτουργία της νέας ή οποιαδήποτε άλλης δραστηριότητας, προϋποθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209 Α) όπως τροποποιημένος ισχύει.
5. Η ΔΕΗ Α.Ε. να ορίσει εκπρόσωπο της, υπεύθυνο για την εν γένει παρακολούθηση τήρησης των όρων της παρούσας Απόφασης

6. Η παρούσα Απόφαση δεν καλύπτει θέματα επικινδυνότητας και ασφάλειας, ισχύει δε με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής.
7. Θέματα που τυχόν ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, βάσει του σχετικού φακέλου της θεωρημένης Μελέτης του εδαφίου 62 του προοιμίου της παρούσας.
8. Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται με ανάρτησή της στο σύστημα Διαύγεια.
9. Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί αίτηση θεραπείας προς το όργανο που την εξέδωσε, καθώς και ιεραρχική προσφυγή προς ανώτερο αυτού όργανο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Συνημμένα:

Θεωρημένη Μελέτη πρόδρομων εργασιών καθαιρέσεων και απομάκρυνσης μέρους εγκατεστημένου εξοπλισμού και κτηριακών (περιλαμβάνονται και οι Πύργοι Ψύξης) εγκαταστάσεων

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Γενικό Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής
- ΔΙΠΑ
- Χρον. Αρχείο
- Τμήμα Α
- Α.Τσακιράκη